

d **AKTIV** **RØRINSPEKSJON**

Jobbnavn:

INKOGNITO TERRASSE 1B ETTER RENS

Plassering	Kunde	Inspektør
INKOGNITO TERRASSE 1 B OSLO	HARRY MARTINSEN	AKTIV RØRINSPEKSJON AS ANDERS DAHL ENEBAKKVEIEN 135 OSLO 0680 ANDERS@AKTIVROR.NO 91625500



Inkognito Terrasse 1B, 0256 Oslo, Norway

Lat: 59.9167937

Lon: 10.719837

Rapportdato:
torsdag 15. februar 2018

HENSIK: RENSE LEDNINGEN FOR FETT

BESTILLING: RENS

ANBEFALING: DENNE SPILLVANNsledningen har nå minimalt med utfellingbelegg. Mye svanker på ledningen.

OPPSUMMERING: UTFELLING BELEGG GRADERING 1

2/15/2018 10:26:38 AM

0' 0"

FILNAVN: FRA KJELLER 75MM
PLAST MEDSTRØMS ETTER
RENS SPILLVANN



2/15/2018 10:28:39 AM

52' 10"

INSPEKSJON AVSLUTT.

