

# d AKTIV

## RØRINSPEKSJON

Jobbnavn:

### INKOGNITO TERRASSE 1 B

<b>Plassering</b> INKOGNITO TERRASSE 1 B OSLO	<b>Kunde</b> HARRY MARTINSEN	<b>Inspektør</b> AKTIV RØRINSPEKSJON AS ANDERS DAHL ENEBAKKVEIEN 135 OSLO 0680 ANDERS@AKTIVROR.NO 91625500
---	---------------------------------	--



Inkognito Terrasse 1B, 0256 Oslo, Norway

Lat: 59.9167937

Lon: 10.719837

Rapportdato:

torsdag 15. februar 2018

HENSIKT: ÅRSÅK TIL TETT AVLØP

BESTILLING: TETT AVLØP/ RØRINSPEKSJON

ANBEFALING: DENNE SPILLVANNsledningen MÅ RENSES FOR UTFELLING BELEGG PRISESTIMAT RENS 2 MANN A KR 2812,50 PER TIME EKS MVA. TIDSESTIMAT 3 TIMER. DENNE SPILLVANNsledningen ER NÅ RENSET FOR UTFELLING BELEGG.

OPPSUMMERING: UTFELLING BELEGG GRADERING 3 HINDRING GRADERING 4

2/15/2018 9:21:31 AM

0' 0"

FILNAVN: FRA BOD 75MM  
PLAST MEDSTRØMS  
SPILLVANN



2/15/2018 9:22:09 AM

2' 5"

UTFELLING BELEGG  
GRADERING 1



2/15/2018 9:22:24 AM  
UTFELLING BELEGG  
GRADERING 2

4' 8"

09:22 / 15-02-2018



1.4m ↑

1,41m

2/15/2018 9:22:59 AM  
UTFELLING BELEGG  
GRADERING 2-3

4' 6"

09:22 / 15-02-2018



1.3m ↓

1,36m

2/15/2018 9:23:14 AM  
HINDRING GRADERING 4  
INSPEKSJON AVSLUTT

5' 8"

09:23 / 15-02-2018



1.7m ↑

1,72m